

Prowadzący postępowanie w imieniu
Zamawiającego – Gminy Miejskiej Przemyśl:

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37-700 Przemyśl
Tel. 16 679-03-35 do 38
Fax 16 679-03-35 do 38 w. 222
www.zdm-przemysl.com
przetargi@zdm-przemysl.com

Przemyśl, 14.09.2020 r.

Numer postępowania: ZDM.NE-3.333.8.2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „**Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego**”.

Pytania z dnia 11.09.2020 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym lokalizacji renowacji i uszczelnienie rękawem kanalizacji deszczowej fi 300 oraz wskazanie punktowej renowacji.

Odpowiedź:

W zakresie robót Wykonawca ma wykonać inspekcję telewizyjną kanału, po wykonaniu której zostaną ustalone ewentualne miejsca renowacji kanalizacji.

Pytanie:

Prosimy o wskazanie materiału do renowacji i uszczelnienia kan. deszcz. (w SST podano tylko sztywność obwodową).

Odpowiedź:

Należy zastosować przewody rurowe z kompozytu poliestrowo-szklanego utwardzane promieniami UV, zgodnie z PN-EN ISO 11296-4.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

mgr inż. Jacek Cielecki

(działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla,
na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)